

BILAGA 8

11/24

MARIEHAMNS
STADBRANDSYNEPROTOKOLL
enligt §40 & 44 Räddningslagen (LL 2006:106)Datum
2024-08-14Vår referens:
Ted AnderssonBeteckning/Dnr
2024-000636Er referens:
Jana BjörkvallBrandsyneobjekt: **BRÄNDÖ KYRKA**
Objektsnummer: 3100-001361
Objektsadress:
Ägare:
Innehavare:Regelbunden Efterbesiktning Annan Närvarande ombud för fastigheten:
Jana BjörkvallDelges protokoll:
Brändö-Kumlinge församling**Information om brandsyn:**

Enligt den åländska räddningslagen så skall brandsyn göras regelbundet i er fastighet. Syftet med brandsynen kan sammanfattas i följande punkter;

1. Säkerställa trygg utrymning och räddning av liv vid en eventuell brand eller annan olycka.
2. Förhindra brandspridning till angränsande fastigheter.
3. Trygga räddningspersonalens säkerhet vid en eventuell brand i byggnaden.
4. Förebygga att brand eller annan olycka uppstår.
5. Begränsa egendomsskadorna i byggnaden vid en eventuell brand.

Brandsynen koncentrerar sig på punkterna 1 till 4, vilka både är ett intresse för er och samhället i stort. Vad beträffar nivån på egendomsskyddet (punkt 5), så är det till största del ni själva och ert försäkringsbolag, som avgör på vilken skyddsnivå ni vill lägga er.

I Räddningsverkets protokoll så skrivs både anmärkningar (krav på åtgärd) och rekommendationer för hur man kan förbättra brand- och olycksskyddet i er verksamhet.

Resultat av utförd brandsyn:Ingen anmärkning
Anmärkningar (se bilaga)
Rekommendationer (se bilaga)

Nästa brandsyn äger rum 2025

Brandsyneförrättare:

(Underskrift)

Ted Andersson
Brandinspektör
Telefon: 018-329112
E-post: ted.andersson@jomala.axMariehamns stad
Pb 5
AX-22101 MARIEHAMNTelefon
+358 (0)18 5310E-post
info@mariehamn.ax
fornamn.efternamn@mariehamn.axInternet
www.mariehamn.ax

AW

MSN

(BILAGA)

ANMÄRKNINGAR:

I samband med brandsynen konstaterades följande brister i brandskyddet som skall åtgärdas (Tabell 1).

Vi önskar att ni meddelar brandsyneförättaren när bristerna är åtgärdade. Detta kan göras genom att ni fyller i datumen i nedanstående tabell och skickar den till Räddningsverket via post. Det går även bra att meddela oss via e-post eller telefon.

Hör gärna av er om det är någonting ni undrar över!

Tabell 1:

Nr.	Anmärkningar:	Åtgärdat: (Datum)
1.	<u>Brandlarmsystem:</u> - Dokumentation över månadstester saknas.	

Brandsynen gjord i samband med period besiktningen av brandlarmet. Ett skilt protokoll över periodbesiktningen kommer från Alarm control Ab.

REKOMMENDATIONER:

I tabell 2 nedan så redovisas Räddningsverkets förslag på hur ni kan förbättra skyddet mot brand och olyckor i er verksamhet.

Tabell 2:

Nr.	Förslag på förbättringar:	Åtgärdat: (Datum):
1.		